



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Odbor životního prostředí

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Sp.zn.: MUNYM-100/53622/2017
Č.j.: MUNYM-100/59206/2017/Kra
Vyřizuje: Ing. Martina Kraumanová
Telefon: 325 501 402
Nymburk 11.12.2017

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 02.11.2017 podala

Obec Velenka, IČO 00640697, Velenka č.p. 44, 289 12 Sadská,
kteřou zastupuje Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Tábořská č.p. 940/31, 140 00 Praha 4

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Velenka
Identifikátor katastrálního území	777781, 647519
Název katastrálního území	Velenka, Hradištko u Sadské
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc.č. 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 254, 256, 260, 261, 263, 268, 269, 317, 335, 336, 338, 340, 598/1, 112/2, 147/2, 212/1, 212/2, 212/3, 244/1, 246/1, 262/1, 262/2, 329/1, 329/2, 330/3, 330/6, 330/7, 331/1, 331/35, 331/36, 331/37, 331/50, 331/52, 331/53, 331/54, 56/3, 58/1, 75/3, 78/3, 79/3 v k.ú. Velenka a parc. č. 969/1 a 969/2 v k.ú. Hradištko u Sadské
Název vodního toku - recipient	Velenský potok
Identifikátor vodního toku	IDVT 400182814
Říční km vodního toku	3,9
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Orientační určení polohy – výústní objekt	1041413.31; 708393.64
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-07-029

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	splaškové
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok Velenský potok

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod

Průměrné povolené	0,58 l/s
Maximální povolené	2,73 l/s
Maximální měsíční povolené	2 195,8 m ³ /rok

Roční povolené	18 400 m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	5 let
Velikost zdroje znečištění v EO	350

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK ₅ t/r	0,5 t/r	
b) CHSKCr t/r	1,7 t/r	
c) NL t/r	0,6 t/r	
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	30 mg/l	ČSN EN 1899-1
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	50 mg/l	
b) CHSKCr Hodnota 'p'	110 mg/l	ČSN ISO 6060
b) CHSKCr Hodnota 'm'	170 mg/l	
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l	ČSN EN 872
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l	

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Četnost měření množství	průběžně
Způsob měření množství vody (Č 40)	kontinuální měření s registrací průtoků
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Četnost sledování	1x měsíčně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný

Povolení k nakládání s vodami se uděluje za podmíněk:

- Mimo limitovaných ukazatelů budou sledovány : **N-NH₄⁺, N-NO₃⁻, Pcelk.**
- Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností minimálně 1x za měsíc na odtoku z ČOV budou odebírány dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut a bude zajištěno provedení jejich rozborů oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle uvedených technických norem nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.
- Na odtoku z ČOV bude trvale a průběžně měřeno množství vypouštěných odpadních vod zařízením, jehož správnost musí být ověřena. Výsledky budou zaznamenány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
- Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 1 výsledkem rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná koncentrace „m“ nesmí být překročena.

- Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
- Každoročně do 31. ledna bude zasílán vodoprávnímu úřadu (MěÚ Nymburk) a správci povodí (Povodí Labe, s.p., Hradec Králové), za minulý rok a jeho kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů v limitovaných i sledovaných ukazatelích. Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o vodách se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

II. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

vodovod, kanalizace a ČOV Velenka

(dále jen "stavba") na místě: viz povolení k nakládání s vodami

Údaje o povolené stavbě:

Název stavby	Vodovod, splašková kanalizace, ČOV
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	vodovodní řady zásobovací sítě
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Materiál, dimenze, délka	vodovodní řad: celková délka 3695,1 m PE100, d90 SDR 17, dl. 1308,5 m; PE100 d63 SDR 11, dl. 2364,9 m
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu, oddílná
Materiál, dimenze, délka	kanalizační stoky: PP DN250, celková délka 2958,5 m; stoka A 371,7 m, AA - 165,6 m, B - 665,4 m, BB - 207,4 m, BB -1- 48 m, BC -143 m, BD - 264,1 m, BD-1- 170,4 m, BD-1-1- 21 m, BE - 41,5 m, C - 138,7 m, CA - 7,5 m, D - 266,9 m, DA - 129,1 m, E - 258,4 m, EA - 44 m, EB - 13,8 m, F - 2 m kanalizační výtlaky: PE100, d90, celková délka 1315,9 m; výtlak V1 - 256,8 m, V2 - 281,7 m, V3 - 278,2 m, V4 - 276,9 m, V5 - 222,3 m bezpečnostní přelivy čerp. stanic dl.212,1 m součástí sítě je 5 ks čerpacích stanic a 95 ks vstupních kanalizačních šachet
Přímé určení polohy (nejsevernější bod) - (X, Y)	1041412.76; 708393.72
Přímé určení polohy (nejjižnější bod) - (X, Y)	1041961.20; 708598.63
Přímé určení polohy (nejvýchodnější bod) - (X, Y)	1041524.16; 708090.02
Přímé určení polohy (nejzápadnější bod) - (X, Y)	1041725.29; 708731.23
Přímé určení polohy (areál ČOV) - (X, Y)	1041429.80; 708399.06

III. Stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude zhotovena osobou oprávněnou k provádění těchto staveb.
3. Zahájení stavebních prací bude nahlášeno na vodoprávní úřad - Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí.
4. Před zahájením prací budou vytyčena všechna podzemní vedení.
5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů: Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, oddělení odpadů, odboru školství, kultury a památkové péče, odboru správy městského majetku, Krajské hygienické stanice Stř. kraje.
6. S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu s projektovou dokumentací, oddíl B 8.12, odpady budou v místě stavby řádně tříděny a přednostně předány oprávněné organizaci k dalšímu využití, teprve až prokazatelně nevyužitelný odpad lze uložit na povolenou skládku.
7. Vytěžená zemina bude využita zpět v místě stavby k terénním úpravám, přebytečná zemina bude odvezena na povolenou skládku, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.
8. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou do 10 dnů od ukončení stavby předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, současně se žádostí o závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu.
9. Před zahájením stavby bude z celé plochy záboru provedena skrývka kulturních vrstev půdy (ornice a podorničí) v množství cca 192 m³. Tato skrývka bude odděleně deponována na sousedním pozemku parc. č. 330/10. Vrstva ornice bude následně poskytnuta zpětně k zemědělskému využití na pozemcích parc. č. 238, 58/1 a 331/52 v kat. území Velenka. Podorniční vrstva bude po ukončení stavby využita k terénním úpravám v okolí stavby.
10. Finanční odvod za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se nepředepisuje v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 písm. b) zákona, protože se jedná o odnětí pro výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod.
11. Během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku plyných, kapalných a pevných látek poškozujících zemědělský půdní fond a k odstranění případných škod, vzniklých stavební činností.
12. Před vydáním kolaudačního souhlasu předložit doklad o tom, že voda z nově provedených rozvodů (na konci řadů 2-3, 2-4, 2-5, 1-3) vyhovuje požadavkům § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 5, rozsah "krácený").
13. Před vydáním kolaudačního souhlasu předložit doklad o tom, že rozvody pitné vody byly provedeny z materiálu, vyhovujícího požadavkům § 5 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů.
14. Stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni záměr stavby oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1.
15. Dopravní inspektorát PČR Nymburk před samotným zahájením stavby, požaduje předložit podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření.
16. ČOV bude provozována osobou oprávněnou v souladu s provozním řádem.
17. Likvidace přebytečných kalů bude zabezpečena v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
18. Při provádění prací bude dodrženo ochranné pásmo dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
19. Termín zahájení realizace bude v předstihu oznámen VaK Nymburk, a.s., středisku Milovice.
20. Koncové větve navržené vodovodní sítě musí být zakončeny odkalovací armaturou. Veškeré vzdušníky, kalníky na vodovodní síti budou osazeny v mechanickém provedení. Z provozních důvodů budou veškeré armatury vodovodního řádu (PE SDR 17, PN 10) provedeny z výrobků „Hawle“. Celá vodovodní síť musí být osazena sekčními šoupaty. K potrubí bude uložen signalizační vodič (AY 6 mm²), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur.

21. Větvě kanalizačních řadů musí být v lomových bodech nebo na přímých úsecích po max 100,0 m osazeny kontrolními šachtami (DN 80 (100), betonové provedení).
22. U navržených centrálních čerpacích stanic a objektu ČOV bude zajištěn přenos poruchových stavů pomocí EasyGSM, RSK-2-AQ (AQ ASOPL, s.r.o.). Provoz ATS bude vybaven dálkovým přenosem poruchových stavů na dispečink VaK Nymburk, a.s.
23. Veškeré dešťové vody budou likvidovány vsakováním.
24. Před kolaudací stavby bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby, a to dle směrnice 3/2002 VaK Nymburk, a.s.
25. Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě budou umístěny do nivelety zpevněných povrchů.
26. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe č.j. LCR953/005198/2017 ze dne 22.11.2017.
27. Budou dodrženy podmínky stanoviska České telekomunikační infrastruktury a.s., č.j. 656801/17 ze 03.07.2017 a ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100769870 ze dne 03.07.2017.
28. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
29. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabyde právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Velenka, Velenka č.p. 44, 289 12 Sadská
Obec Hradištko, Hradištko č.p. 642, 289 12 Sadská
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8
Římskokatolická farnost Nymburk, Kostelní náměstí č.p. 1751/9, 288 02 Nymburk 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Ing. Bohumil Dohnal, nar. 02.04.1965, Velenka č.p. 122, 289 12 Sadská
Václav Kec, nar. 04.08.1963, nám. Arnošta z Pardubic č.p. 42, 282 01 Český Brod
Emilie Kecová, nar. 15.03.1943, Velenka č.p. 24, 289 12 Sadská
Ing. Milena Sedláčková, nar. 30.04.1966, Spojovací č.p. 119, Tatce, 289 11 Pečky
Post Gijsbertus Adrianus Martinus, nar. 05.08.1984, Řehořova č.p. 10, 130 00 Praha 3
(doručovací adresa: Dominika Beladová, Global Tactcall s.r.o, Opletalova 57, 11000 Praha 1)
Ing.arch. Jolana Schorchtová, nar. 02.02.1948, Nad Palatou č.p. 2957/33, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 02.11.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Na základě vyjádření správce povodí - Povodí Labe, státní podnik, bylo upraveno množství vypouštěných odpadních vod a doba, po kterou je nakládání s vodami povoleno.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dopisem č.j. MUNYM-100/54020/2017/Kra ze dne 06.11.2017. K projednání žádosti současně stanovil termín pro uplatnění námitek s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději v termínu pro uplatnění námitek, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „Vodovod, kanalizace a ČOV Velenka“ zhotovila společnost Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Tábořská č.p. 940/31, 140 00 Praha 4, projekt vypracoval Ing. Petr Beníšek, autorizovala Ing. Petra Neidlová, ČKAIT 0101872 – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Navržená stavba řeší vybudování nové vodovodní sítě, oddílné splaškové kanalizační sítě včetně nové obecní mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a automatické tlakové stanice v obci Velenka.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MUNYM-100/52236/2017/Šan ze dne 20.11.2017 a souhlas č.j. 4980/2015/Šan ze dne 29.01.2015,

Městský úřad Nymburk, správy městského majetku, č.j. 050/52889/2015/Jeř ze dne 26.01.2015,

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, závazné stanovisko č.j. ŠKaPP/060/52380/2017/Van ze dne 08.11.2017,

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření č.j. 132108/2017/KUSK ze dne 24.11.2017,

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, č.j. 02397/KK/17 ze dne 04.12.2017,

Krajská hygienická stanice Stř. kraje, záv. stanovisko č.j. KHSSC 60238/2017 ze dne 02.11.2017,

Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, záv. stanovisko č.j. NY-939-2/2017/PD ze dne 27.11.2017,

Policie ČR, Krajské ředitelství Stř. kraje KRPS-338811-1/ČJ-2017-010806-PD ze dne 03.11.2017,

Krajská správa a údržba silnic Stř.kraje, č.j. 7920/17/KSUS/KHT/RYG ze dne 06.11.2017,

Povodí Labe, státní podnik, stanovisko č.j. PZV/17/46613/Ha/0 ze dne 14.11.2017,

Lesy České republiky s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, vyjádření č.j. LCR953/005198/2017 ze dne 22.11.2017,

Vak Nymburk, a.s., vyjádření č.j. 3839/2017 ze dne 07.11.2017,

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha, č.j. 626/17/V ze dne 07.08.2017,

ČD - Telematika a.s., stanovisko č.j.1201711343 ze dne 21.07.2017,

ČEPRO a.s., č.j. 6730/17 ze dne 11.08.2017,

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 656801/17 ze 03.07.2017,

ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100769870 ze dne 03.07.2017,

NET4GAS, s.r.o., vyjádření č.j. 5768/17/OVP/N ze dne 03.07.2017,

České radiokomunikace a.s., vyjádření č.j. UPTS/OS/173606/2017 ze dne 11.07.2017,

Telco Pro Services a.s., sdělení č.j. 0200620208 ze dne 03.7.2017.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Sadská územní rozhodnutí č.j. MUS 885/1572/2017/SU/Ma ze dne 26.05.2017 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. MUS 4689/2017/SU/Ma ze dne 20.11.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Povodí Labe, státní podnik, Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., vlastníci níže uvedených pozemků (doručování veř. vyhláškou)

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 16.11.2017 byla správnímu orgánu doručena námitka paní Mgr. Magdy Křehnáčové (vlastník pozemku parc.č. 489 v k.ú. Hradištko u Sadské). Dne 20.11.2017 byla správnímu orgánu doručena námitka paní Mgr. Michaely Kudějové (vlastník pozemku parc.č. 485 v k.ú. Hradištko u Sadské).

Námítky byly tohoto obsahu:

Účastníci poukazují na dlouhodobě nevyhovující stav a údržbu Velenského potoka, obávají se navýšení průtoku ve Velenském potoce vlivem vypouštění předčištěných vod do tohoto recipientu

Odpověď: Realizace předloženého záměru, tj. odkanalizování obce Velenka a centralizování čištění odpadních vod v navržené ČOV, bude mít jednoznačně pozitivní vliv na jakost vody ve Velenském potoce. Množství vypouštěných předčištěných vod z ČOV je závislé na množství splaškových vod na přítoku do ČOV (vychází z počtu ekvivalentních osob) a technologii ČOV. Povolené množství bylo stanoveno na 0,58 l/s (průměrné, čili běžné množství) a 2,73 l/s (maximální, čili nárazové množství). Dlouhodobý průměrný průtok Q_a ve Velenském potoce je 8,0 l/s (hydrologický údaj Českého hydrometeorologického ústavu). Vypouštěním předčištěných vod z ČOV dojde k průměrnému navýšení průtoku o 10 - 20%. Vzdálenost mezi výústním objektem ČOV na Velenském potoce a pozemky paní Mgr. Kudějové a Mgr. Křehnáčové je cca 2,6 km, potok navíc protéká kerským „rybníčkem“, kde jsou vody zadrženy.

Přestože péče o koryto Velenského potoka není předmětem tohoto řízení, správní orgán si uvědomuje nutnost řádné a pravidelné údržby koryta, především jeho průtočnosti a dostatečné kapacity. Správní orgán proto bude s vlastníkem, resp. správcem toku v samostatném řízení projednávat pročištění předmětné části toku z důvodu předejití škod na pozemcích, kterými tok následně protéká. Jedná se o úsek umělého koryta vodního toku od „rybníčku“ po pozemky paní Mgr. Kudějové a Mgr. Křehnáčové.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u Městského úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Martina Kraumanová
referentka odboru životního prostředí

Otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 28.11.2017.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Sweco Hydroprojekt a.s., ústředí Praha, IDDS: i2cegr3 (zastupuje stavebníka)
Obec Velenka, IDDS: tuab8cg (s žádostí o vyvěšení na úřední desku)
Obec Hradištko, IDDS: fxzarde (s žádostí o vyvěšení na úřední desku)
Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, IDDS: e8jcfns
Římskokatolická farnost Nymburk, Kostelní náměstí č.p. 1751/9, 288 02 Nymburk 2
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
Ing. Bohumil Dohnal, Velenka č.p. 122, 289 12 Sadská
Václav Kec, nám. Arnošta z Pardubic č.p. 42, 282 01 Český Brod
Emilie Kecová, Velenka č.p. 24, 289 12 Sadská
Ing. Milena Sedláčková, Spojovací č.p. 119, Tatce, 289 11 Pečky
Dominika Beladová, Global Tactcall s.r.o, Opletalova 57, 11000 Praha 1
Ing.arch. Jolana Schorchtová, Nad Palatou č.p. 2957/33, 150 00 Praha 5-Smíchov

ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu:

katastrální území Velenka:

parc.č.1,3,5,6,8,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29,30,31,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,
47,48,49,50,53,59,60,61,62,69,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,93,94,96,98,100,102,104,108,110,113,114,
116,118,120,122,124,126,128,130,131,132,133,134,136,138,140,142,144,145,146,149,154,155,156,159,
160,161,162,163,164,165,166,167,168,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,185,186,187,190,191,
193,194,195,196,198,201,202,208,211,231,214,216,217,219,221,222,223,224,225,227,233,234,235,236,
237,239,253,257,258,324,326,327,328,593,642,9/1,9/2,9/3,10/1,17/1,32/1,33/1,51/1,51/2,54/1,54/2,55/1,
56/1,56/2,57/1,57/3,58/2,58/3,58/4,65/3,65/4,66/1,66/3,68/2,74/2,75/1,75/2,76/1,77/1,77/2,78/1,78/2,79/1,
79/4,79/5,95/1,95/2,106/1,112/1,147/1,147/4,148/1,148/2,150/1,150/2,150/4,152/1,158/1,169/1,169/2,
182/1,183/1,184/1,188/1,203/1,205/1,209/1,209/3,209/6,220/1,220/3,228/1,229/1,230/2,232/1,232/4,246/2,
262/3,262/4,264/1,264/2,264/3,330/1,330/2,330/10,331/2,331/23,331/24,331/25,331/26,331/27,331/28,
331/29,331/3,331/30,331/31,331/32,331/33, 331/34,331/4,331/5,331/12, 598/2

katastrální území Hradištko u Sadské:

parc.č. 968/1,960,959/2,959/3,959/1,950/2,950/1,980,978/7,978/6,979,974,973/1,973/2,970,968/5

dále obdrží:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

DOSS

Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Nymburku, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a pam. péče, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Nymburk, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: dz4aa73

Městský úřad Sadská, odbor SMM, IDDS: trubtz7